

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

141410, г.о. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34  
тел. 8 (498) 505-41-68, факс 8 (498) 505-41-78,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Королёву  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

141076 г. Королёв, ул. Калининградская, д.29, тел./факс 8(495) 511-94-28,  
ogrnkorolev@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГЦН, номер телефона, электронный адрес)

г.о. Королёв  
(место составления акта)

« 16 » марта 20 18 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного пожарного надзора  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 21

По адресу / адресуам: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Грабина, д.15  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 21 от 18 февраля 2018 г., о проведении плановой  
выездной проверки, подписанного начальником ОНД по г. Королёву УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Московской области –главным государственным инспектором г. Королёва по пожарному надзору  
подполковником внутренней службы В.Ю. Плишкиным

(распоряжение с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная  
плановая/внеплановая, документальная / выездная

проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
городского округа Королёв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида №9  
«Вишенка»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического  
лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по г. Королёву УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): Плишкин В.Ю.  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Королева по пожарному надзору -  
подполковник внутренней службы Землянский Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку; в случае проведения в учреждении проверки инспектора, инспекторов организации  
указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности инспектора/инспекторов/инспектрин организации с указанием реквизита свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,  
выданного самостоятельно)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Трофимова О.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (индивидуального предпринимателя) (полномочного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,  
уполномоченного представителя государственной организации) в случае проведения проверки членами комиссии (уполномоченной организации), присутствующего при проведении мероприятия (по проверке)

Выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными  
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

141410, г.о. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34  
тел. 8 (498) 505-41-68, факс 8 (498) 505-41-78,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Королёву  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

141076 г. Королёв, ул. Калининградская, д.29, тел./факс 8(495) 511-94-28,  
ogrnkorolev@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г.о. Королёв  
(место составления акта)

« 16 » марта 20 18 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного пожарного надзора  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 21

По адресу / адресам: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Грабина, д.15

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 21 от 18 февраля 2018 г., о проведении плановой  
выездной проверки, подписанного начальником ОНД по г. Королёву УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Московской области – главным государственным инспектором г. Королёва по пожарному надзору  
подполковником внутренней службы В.Ю. Плишкиным

(распоряжение с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная

плановая/внеплановая, документарная / выездная

проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
городского округа Королёв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида №9  
«Вишенка»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического  
лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по г. Королёву УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки) Плишкин В.Ю.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

----- 24.02.2018г

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Королева по пожарному надзору -  
подполковник внутренней службы Землянский Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (инспекторов) по пожарной безопасности, при осуществлении проверки, в случае кратковременного отсутствия в течение проверки, территориальных подразделений  
указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность инспектора или иного должностного лица территориального подразделения государственного инспектора (инспекторов) по пожарной безопасности, при осуществлении проверки)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Трофимова О.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя территориального подразделения государственного инспектора (инспекторов) по пожарной безопасности, при осуществлении проверки)

Выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными  
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов: